



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Пионерская, 37, г. Благовещенск,  
Амурская область, 675000

Председателю Законодательного  
Собрания Амурской области

Дьяконову К.В.

19.04.2018 № 411-10-2018/3147

Уважаемый Константин Викторович!

Органами прокуратуры области с привлечением ГУ МЧС России по Амурской области проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры, досуговых детских организациях, на объектах культуры и спорта, а также в иных местах с массовым пребыванием людей.

По состоянию на 18.04.2018 органами прокуратуры области совместно со специалистами ГУ МЧС России по Амурской области проверено 458 объектов с массовым пребыванием граждан, из них: 122 ТРЦ и ТЦ, 24 досуговая детская организация, 112 объектов культуры, 15 спортивных объектов, 15 культурно-досуговых учреждений, 170 иных объектов, вскрыты многочисленные факты нарушений законодательства о пожарной безопасности.

Типичными нарушениями требований пожарной безопасности, выявляемыми прокурорам на объектах с массовым пребыванием людей, в частности в ТРЦ и ТЦ являются: необеспечение помещений огнетушителями, неправильное их размещение; отсутствие пожарной сигнализации; организации учета и технического обслуживания огнетушителей; лиц, ответственных за пожарную безопасность; обучения работников организации по пожарно-техническому минимуму; применение на эвакуационных выходах в отделке помещения и на выходах из него горючих материалов; захламление лестничных маршей (под ними) горючими материалами и другие.

Например, в ходе проведенной прокуратурой г. Благовещенска проверки в ТРЦ «Острова», расположенном по ул. Мухина г. Благовещенска, установлено, что при эксплуатации литеры «Б» здания ТРЦ «Острова» собственниками здания в отсутствие проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности, допущено изменение объемно-планировочных решений, в связи с чем на первом этаже здания центра, в пожарной секции литеры «Б» отсутствуют эвакуационные выходы, отвечающие требованиям пожарной безопасности, что затрудняет безопасную эвакуацию людей при пожаре.

В батутном центре «Юрский парк» ТРЦ «Острова» выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выразившиеся в отсутствии автоматической пожарной сигнализации в помещении игровой зоны; в

Законодательное Собрание Амурской области	
Входящий №	01-22-1381
« 20 »	04. 2018 г.

АВ 421927

помещении игровой зоны - системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а также системы автоматического пожаротушения; в месте расположения входа в батутный центр установлен турникет; на эвакуационном выходе из игровой зоны установлено устройство, препятствующее свободной эвакуации людей (имеется ограждение из металлических конструкций).

По всем фактам выявленных нарушений закона прокуратурой г. Благовещенска 02.04.2018 генеральному директору ООО «Остров», генеральному директору ООО «Фауст» вынесено два представления (на рассмотрении). Кроме того, в отношении указанных руководителей возбуждено два дела об административном правонарушении по ст. 20.4 КоАП РФ (на рассмотрении). В результате принятых мер прокурорского реагирования деятельность батутного центра «Юрский парк» ТРЦ «Острова» самостоятельно приостанавливалась собственником в период с 02.04.2018 и возобновлена 09.04.2018 в связи с устранением в полном объеме нарушений законодательства о пожарной безопасности.

Прокурором г. Белогорска установлено, что в помещениях ТЦ «Лимон» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), а также автоматической пожарной сигнализацией (АУПС) не обеспечивают состояние постоянной готовности, не соответствуют нормативным требованиям, что противоречит п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее – Правила № 390), ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В здании указанного торгового центра имеются помещения, где отсутствуют пожарные извещатели АУПС, при этом не обеспечивается формирование сигналов на управление в автоматическом режиме оповещения при срабатывании двух пожарных извещателей либо трех пожарных извещателей на расстояние, не более половины нормативного, чем нарушены требования норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)», утвержденные приказом МЧС РФ от 18.06.2003 № 315, СП 5.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования п.п. 14.1-14.3.

В торговых залах магазинов ТЦ «Лимон» отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции удаления продуктов горения при пожаре, что противоречит требованиям СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности п. 7.2.

В нарушение п.п. 35, 36 Правил № 390 в помещениях торгового центра двери запасных эвакуационных выходов, находятся в закрытом состоянии, отсутствуют легкооткрываемые запоры. Вопреки требованиям п. 23 Правил № 390 в технических помещениях указанного торгового центра (теплоузел, электорощитовая, и т.д.) хранятся различные горючие вещества и материалы.

По всем фактам выявленных нарушений закона 09.04.2018 и.о. прокурора г. Белогорска генеральному директору ООО «БТПК» - собственнику торгового центра внесено представление (на рассмотрении). Кроме того, в отношении указанного лица вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (на рассмотрении).

Аналогичные нарушения закона выявлены Свободненским городским прокурором в трех ТРЦ, в связи с чем внесено три представления, возбуждено три дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Тындинским городским прокурором установлен факт нарушения законодательства о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в ТЦ «Двенадцать» (заключен договор на обслуживание системы пожаротушения и дымоудаления в отсутствие лицензии, дающей право оказывать данные услуги). В связи с чем в отношении юридического лица ООО «Эдиссия» 09.04.2018 возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1. КоАП РФ, которое для рассмотрения по существу направлено в Арбитражный суд Амурской области (на рассмотрении).

Нарушения требований пожарной безопасности в киноцентрах и кинозалах области выявлены прокурорами г.г. Благовещенска (киноцентр «Харбин»), Белогорска (кинотеатр «Россия»), а также Тындинским городским прокурором (МБУИ «Драматический театр г. Тында»).

Так, в ходе проведенной Тындинской городской прокуратурой проверки в МБУИ «Драматический театр г. Тында», где расположены кинотеатр и драматический театр, установлено, что вопреки требованиям Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правил № 390 пожарный кран и пожарные рукава в здании находятся в неисправном состоянии; в подвале под зрительным залом допускается хранение декораций, инвентаря и другого имущества; размещение в коридоре административных помещений второго этажа и лестничной площадке между первым и вторым этажом различных предметов и оборудования, что приводит к захламлению эвакуационных выходов.

Прокурором г. Благовещенска в ходе проверки в здании киноцентра «Харбин», расположенного по ул. Институтской г. Благовещенска, установлено, что в западном крыле здания отсутствуют указатели направления движения к пожарным гидрантам; руководителем организации не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; в помещении кинозала отсутствуют знаки пожарной безопасности; электропроводка, проложенная воздушными линиями в помещении кинозала, за экраном, эксплуатируется с видимыми нарушениями изоляции; в фойе здания, на лестничной клетке, эвакуационном выходе допускается складирование горючих материалах, что препятствует безопасной

эвакуации людей при пожаре.

По всем фактам выявленных нарушений прокурорами г.г. Благовещенска, Белогорска, Тындинским городским прокурором в апреле текущего года руководителям вышеназванных организаций внесено три представления, возбуждено три дела об административном правонарушении по ст. 20.4 КоАП РФ (находятся на рассмотрении).


Прокурором космодрома «Восточный» установлены нарушения законодательства о пожарной безопасности в гостиницах «Космос», «Орбита», «Восток», в целях устранения которых 04.04.2018 руководителям организаций, в чьем ведении находятся гостиницы, внесено три представления, в отношении указанных должностных лиц возбуждено три дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Прокурорами Архаринского, Белогорского, Ивановского, Константиновского, Мазановского, Михайловского, Октябрьского, Ромненского, Селемджинского и других районов, на территории которых отсутствуют крупные ТРЦ и ТЦ, обращено внимание на проведение проверок соблюдения требований пожарной безопасности в районных и сельских домах культуры, объектах здравоохранения и социальной защиты населения.

Всего по результатам настоящей проверки органами прокуратуры области выявлено 2095 нарушений законодательства о пожарной безопасности, в целях устранения которых внесено 268 представлений (10 рассмотрено и удовлетворено, четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности; 258 представлений – на рассмотрении), возбуждено 152 дела об административном правонарушении, к административной ответственности привлечено 18 должностных лиц и три юридических лица, 131 дело – на рассмотрении.

Проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности на оставшихся объектах с массовым пребыванием людей продолжаются.

Настоящая информация направляется в соответствии с ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» для сведения.

  
Прокурор области



Р.Ф. Медведев